



# 太阳能产品认证证书

证书编号: CQC15024122948

### 申请人名称及地址

浙江艾罗电源有限公司  
桐庐县桐庐经济开发区石珠路288号

### 制造商名称及地址

浙江艾罗电源有限公司  
桐庐县桐庐经济开发区石珠路288号

### 生产企业名称及地址

浙江艾罗电源有限公司 (V021636)  
桐庐县桐庐经济开发区石珠路288号

### 产品名称和系列、规格、型号

并网光伏逆变器

见附件

### 产品标准和技术要求

NB/T32004-2013 (IIIa, 不含低电压穿越试验)

### 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC33-461239-2013认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年03月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持



主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070  
<http://www.cqc.com.cn>

T 0002883



## SOLAR PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC15024122948

### NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

SolaX Power Co., Ltd.  
No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic development Zone, Dongxing District, Tonglu City, Zhejiang,  
China

### NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

SolaX Power Co., Ltd.  
No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic development Zone, Dongxing District, Tonglu City, Zhejiang,  
China

### NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

SolaX Power Co., Ltd.(V021636)  
No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic development Zone, Dongxing District, Tonglu City, Zhejiang,  
China

### NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Grid-connected PV Inverter  
See Appendix

### THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

NB/T32004-2013(IIIa, Without Low Voltage Ride Through Test)

### CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC33-461239-2013.

Date of issue: Mar.24,2015



Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President:

  
Wang Kejiao



## CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China  
<http://www.cqc.com.cn>

T 0002883



# 太阳能产品认证证书

附录:

证书编号: CQC15024122948

第 2 页 共 2 页

纸号: 2883

ZDNY-TL12000

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC250V-800V, 最大直流输入电压 DC1000V,

最大输入电流  $22A \times 2$ ;

交流输出: 3/N/PE ~, 380/220V, 50Hz, Max. 20A, 额定交流输出功率 12kW;

ZDNY-TL10000

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC250V-800V, 最大直流输入电压 DC1000V,

最大输入电流  $22A \times 2$ ;

交流输出: 3/N/PE ~, 380/220V, 50Hz, 16A, 额定交流输出功率 10kW

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.



## 中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 太阳能产品认证证书

附录:

证书编号: CQC15024122948

第 1 页 共 2 页

纸号: 2883

ZDNY-TL20000

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC250V-800V, 最大直流输入电压 DC1000V,

最大输入电流  $22A \times 2$ ;

交流输出: 3/N/PE ~, 380/220V, 50Hz, Max. 30A, 额定交流输出功率 20kW;

ZDNY-TL17000

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC250V-800V, 最大直流输入电压 DC1000V,

最大输入电流  $22A \times 2$ ;

交流输出: 3/N/PE ~, 380/220V, 50Hz, Max. 25A, 额定交流输出功率 17kW;

ZDNY-TL15000

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC250V-800V, 最大直流输入电压 DC1000V,

最大输入电流  $22A \times 2$ ;

交流输出: 3/N/PE ~, 380/220V, 50Hz, Max. 24A, 额定交流输出功率 15kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王克强' (Wang Keqiang).



## 中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>